



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. АПАТИТЫ И Г. КИРОВСКА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Предписание N 11 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 46 Г. АПАТИТЫ

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя

(именуемое в дальнейшем МБДОУ № 46 Г. АПАТИТЫ)

объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Апатиты и г. Кировска по пожарному надзору от «**25**» **марта** 2019 года, № **11**, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с **15** ч. **00** мин. «**29**» **марта** 2019 г. по **15** ч. **00** мин. «**25**» **апреля** 2019 г. проведена плановая, выездная проверка проверку проводил (а):

старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, звание фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных

г. Апатиты и г. Кировска управления надзорной деятельности и профилактической работы

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа

государственный – государственный инспектор г. Апатиты и г. Кировска по пожарному

местного самоуправления)

надзору, майор внутренней службы Лапухов А.М. в отношении объекта защиты –

территория, здание правообладателем которых является МБДОУ № 46 Г. АПАТИТЫ,

расположенное по адресу(ам): 184209, РФ, Мурманская область, г. Апатиты, ул.

Фестивальная, д. 11А.

совместно с **Тереховой Еленой Николаевной, заведующим; Вахтиной Еленой Сергеевной,**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

начальником хозяйственного отдела

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|--|
| 1. | Планы эвакуации на 2-ом этаже вывешены на стенах лестничных клеток не в соответствии с местами, указанными на планах эвакуации. | Основание: п. 7 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила); п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». | 25.07.2019 г. | |
| 2. | На дверях помещений складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - кладовая пищевых продуктов и суточная. | Основание: п.20 Правил. | 25.07.2019 г. | |
| 3. | Противопожарные двери, установленные в здании (дверь электрощитовой, гладильной и кастелянской), не оборудованы устройствами для самозакрывания. | Основание: ч.8. ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.п.37(1),62 Правил. | 25.07.2019 г. | |
| 4. | Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг не установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола или на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии – порошковый огнетушитель в физкультурном зале размещён на полу и не закреплён, порошковый огнетушитель около электрощитовой размещён на высоте 1,8 м. | Основание: ст.ст. 43, 60 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.480 Правил; п.4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». | 25.07.2019 г. | |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|--|
| 5. | Отсутствует техническая документация на покрытия пола в музыкальном зале - на полу размещён паркет. Сертификат соответствия указанного материала требованиям технического регламента не представлен. | Основание: ч.ч. 6,3 ст. 134, таблицы 27, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 25.07.2019 г. | |
| 6. | Двери лестничных клеток не имеют приспособлений уплотнений в притворах - конструкции дверей, установленных на двух лестничных клетках, не позволяют разместить уплотнения в притворах. | Основание: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.33 Правил. | 25.07.2019 г. | |
| 7. | Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа - на дверях эвакуационных выходов из групповых помещений установлены замки, открываемые при помощи ключей. | Основание: п.35 Правил. | 25.07.2019 г. | |
| 8. | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м - в общем коридоре 1-ого этажа размещены светильники в результате чего высота горизонтальных участков путей эвакуации составляет 1,9 м. | Основание: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». | 25.07.2019 г. | |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|--|
| 9. | <p>В пределах маршей двух наружных открытых лестниц допускается устройство ступеней различной высоты – лестница со 2-ого этажа из старшей группы, лестница с 1-ого этажа из средней зрительной группы. Вертикальные элементы трёх наружных открытых лестниц имеют просветы более 0,1 м, в ограждениях допускаются горизонтальные членения.</p> | <p>Основание: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.3.4, 4.4.2, 5.2.16, 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.28*, 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> | 25.04.2020 г. | |
| 10. | <p>Отсутствует техническая документация на покрытие пола на путях эвакуации, содержащая показатели пожарной опасности применяемых материалов - отсутствует информация о показателях пожарной опасности покрытия пола коридора в подвале (на полу размещён линолеум). Сертификаты соответствия указанных материалов требованиям технического регламента не представлены.</p> | <p>Основание: ч.ч. 6,3,7 ст. 134, таблицы 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.33 Правил.</p> | 25.04.2020 г. | |
| 11. | <p>Кабельные линии систем противопожарной защиты не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение.</p> | <p>Основание: ч.2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 «СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п.5.11 «ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», п.61 Правил.</p> | 25.04.2020 г. | |

| | | | |
|-----|---|--|---------------|
| 12. | В здании часть настенных звуковых (речевых) оповещателей располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателей менее 150 мм. | Основание: ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3.17, 3.21 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». | 25.07.2019 г. |
| 13. | Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты – после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики (прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный), не проведено техническое обслуживание всей установки на предмет возможности её дальнейшего использования по назначению. | Основание: п.61 Правил; п.п. 1.1, 1.10-1.12 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»; п.3.4.1, приложение 12 «РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ». | 25.07.2019 г. |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
и профилактической работы г. Апатиты и г. Кировска
 по пожарному надзору)
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Мурманской области – государственный
инспектор г. Апатиты и г. Кировска
по пожарному надзору Лапухов А.М.



« 25 » апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *Лапухов А.М.*
 (подпись)
 « 25 » апреля 20 19 г.

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ № 46
Г. АПАТИТЫ Терехова Е.Н.
 (должность, фамилия, инициалы)